

江西财经大学校园建设处

关于对广西瑞宏建设集团有限公司执行 违约罚款的通报

经查实，在江西财经大学老旧小区改造工程项目施工过程中，项目建设承包单位广西瑞宏建设集团有限公司于2025年5月3日钢质电缆管预埋施工时擅自开挖江西财经大学蛟桥北区教工宿舍16栋西侧燃气管道覆土层，致使西侧燃气管道外露，电缆与燃气管道并线，存在重大安全隐患。根据施工合同“第三部分专用条款--安全文明施工--第一条第一款第四项”有关规定，对广西瑞宏建设集团有限公司采取以下违约处罚：

一、立即恢复原状，重新选取钢质电缆管预埋路径；

二、由监理单位对广西瑞宏建设集团有限公司处以5000元违约罚款，罚金从履约保证金中予以扣除。并要求广西瑞宏建设集团有限公司加强施工管理，如在今后施工中再次发生类似行为，则从重处罚。

希望校内各施工单位以此为戒，严格遵守相关管理规定，切实做好现场施工安全管控。

特此通报。

